Πίνακας ποσοτήτων απιονισμένου νερού οι οποίες μπορούν να παραχθούν με τη χρήση 25λίτρων ρητίνης PURAQLEEN	
Δείκτης αγωγιμότητας του νερού	Παραγόμενη ποσότητα απιονισμένου νερού σε lit
100 μS	11.500 lit
200 μS	5.700 lit
300 μS	3.850 lit
400 μS	2.850 lit
500 μS	2.300 lit
600 μS	1.900 lit
700 μS	1.650 lit
800 μS	1.450 lit
900 μS	1.250 lit
1000 μS	1.150 lit